

圧力計各一個、低圧辨箱ニ通ズル復圧力計一個、コンデンサー  
ニ通ズル真空計一個ヲ備フ可シ  
四十八、油入レ  
主汽機及補助機関ノ軸承及摩擦面ニハ適當ナル  
油入レヲ備フ可シ  
四十九、蒸汽煖房装置  
蒸汽管及戻リ管共、亜鉛鍍金鍊鉄管ヲ用フ可シ  
放熱器ニ至ル支管ニハ、総テコック若クハ辨ヲ備フ可シ  
放熱器ハ注文主監督者ノ適當ト認ムルモノタル可シ  
五十、機臺及梯子  
汽機室及汽罐室ニハ適當ノ処ニ鐵製機臺及梯  
子ヲ設ケ鐵製手摺ヲ備フ可シ  
五十一、万力臺  
汽機室内適當ノ場所ニ万力臺ヲ設置ス可シ  
五十二、以上列記セシモノノ外汽機汽罐ノ使用及検査ニ必  
要ナル諸附属品ヲ残ス所ナク取附クル可シ  
使用材料ハ最良ノモノヲ撰シ製作ハ最良ノ方法ニ從ヒ  
總テ通信省検査官及注文主監督者ノ適當ト認  
ムルモノタルコトヲ要ス  
豫備品ハ一應現場ニ取付テ仕上ヲナシ然ル後機関室